

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:

Начальник лаборатории

А.Ф.Шишкин
21.02.2025 года



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 002/I-21/02/25 от 21.02.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	ООО "ИРКУТСКИЙ ПЕНОПЛАСТ". Адрес: 664043, РОССИЯ, Иркутская обл, г. Иркутск, Мельникова территория, д. 4
Наименование объекта испытаний ¹	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, торговой марки "Иркутский пенопласт", марка: ППС25
Изготовитель ¹	ООО "ИРКУТСКИЙ ПЕНОПЛАСТ". Адрес: 664043, РОССИЯ, Иркутская обл, г. Иркутск, Мельникова территория, д. 4
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 002/I-21/02/25
Идентификационный номер образца	№ 002/I-21/02/25
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 15588-2014 «Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Плотность, кг/м ³ , не менее	ГОСТ 15588-2014	25	25.5
Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, кПа, не менее	ГОСТ 15588-2014	160	170
Предел прочности при изгибе, кПа, не менее	ГОСТ 15588-2014	250	255
Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (10±1) °С (283 К), Вт/(м·К), не более	ГОСТ 15588-2014	0,034	0,030
Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (25±5) °С (298 К), Вт/(м·К), не более	ГОСТ 15588-2014	0,036	0,037
Влажность, % по массе, не более	ГОСТ 15588-2014	2,0	1,2
Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более	ГОСТ 15588-2014	2,0	0,8

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

¹ Информация предоставлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена,
3Б

3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ